



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

26.05.2014 /

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Trinkwasserkontrolle

100057854

Erhoben am: 09.04.2014

Erhoben durch: GEMEINDE

Zeitpunkt 8.00

Witterung vorher: Regenfälle in den letzten 24 Stunden

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200129927	83.15.A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation	IN ORDNUNG
200129928	83.15.AUV Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200129927 Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation

Befund :	IN ORDNUNG
DOC mg C/L	.83

Untersuchungsergebnisse:

200129928 Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)

Befund :	IN ORDNUNG
DOC mg C/L	1.01



Beurteilung

Die Proben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR 817.022.102) sowie den bisherigen Erfahrungswerten des Kantonalen Laboratoriums.

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wullschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

Beilage: Rechnung